

Tulityölupalomake



Tämä lomake on täytettävä ennen kuin tulityötä tehdään muulla kuin vakituisella tulityöpaikalla.

Laadi kolme kopiota: yksi tulityöluvan myöntäjälle arkistoitavaksi, yksi tulityön tekijälle ja tulityövärtijälle varsinaiselle tulityöpaikalle - yksi tulityöpaikan alueesta vastaavalle turvallisuusosastolle tai porttivartijalle.

Yritys, osoite:

Tulityöpaikan sijainti, rakennuksen numero, osasto, kerros:

Tulityötä tekevän henkilön (ja ulkopuolisen yrityksen) nimi:

Kuvaus tehtävästä tulityöstä:

Voimassaoloaika
(yleensä vain yhden
työvuoron ajan):

Alku: Päivä:
Loppu: Päivä:

Kuukausi:
Kuukausi:

Vuosi:
Vuosi:

Aika:
Aika:

Tarkistuslista:		Tarkistettu
1.	Tulityötä tekevä henkilö on pätevä ja asianmukaisesti koulutettu tulitöiden tekemiseen (hänellä on voimassa oleva tulityökortti).	☐
2.	Tulityövärtijan on oltava tulityöpaikalla työn toteutuksen ja myös taukojen aikana sekä tehtävän tulityön valmistumisen jälkeen vähintään tunnin ajan (min. 1 h).	☐
3.	Tulityövärtijan nimi:	☐
4.	Tulityöalue on tyhjennetty, puhdistettu ja kasteltu tai muutoin tehty turvalliseksi tulityön suorittamista varten.	☐
5.	Lattioilla, seinissä ja katossa olevat raot ja aukot on suojattu.	☐
6.	Hyväksytty sammutusvälineistö on paikallaan ja helposti saavutettavissa työntekoalueella.	☐
7.	Tulityössä käytettävä välineistö on asianmukaisessa ja hyväksytyssä kunnossa.	☐
8.	Paloilmoittimen pois- ja takaisinkytkennästä vastaavan henkilön nimi:	☐
9.	Sprinklerijärjestelmä on täysin toimintakuntoinen.	☐
10.	Muut tarvittavat varotoimet ja rajoitukset:	☐

Kohteen yhteyshenkilön puhelinnumero:

Palokunnan puhelinnumero:

Kaikki tarvittavat varotoimenpiteet on toteutettu, ja tulityö on sallittu määrätyllä alueella.

(Tulityötä tekevän henkilön allekirjoitus)

(Laitoksen valtuuttaman henkilön allekirjoitus)

Allekirjoituksen päivänmäärä:

Allekirjoituksen päivänmäärä:

TÄMÄ OSA ON TÄYTETTÄVÄ EDELLÄ MAINITTUJEN TÖIDEN VALMISTUMISEN JÄLKEEN.

Edellä hyväksytyn tulityön tekeminen on valmis ☐ Lopputarkastus on tehty ☐ Paloilmoitin on uudelleenkytketty ☐

Tulityö valmis (pvm., tulityöntekijän allekirjoitus):

(Laitoksen valtuuttaman henkilön allekirjoitus)

MITÄ ON TULITYÖ?

Tulityöllä tarkoitetaan rakentamista, asentamista, sovittamista, purkamista, korjaamista, huoltoa ja vastaavia töitä, joissa käytetään avotulta, lämmitys-, hitsaus-, leikkaus-, juotto-, juotos- ja/tai hiontalaitteita; yleisesti ottaen työmenetelmiä, joissa käytetään avotulta, joka voi tuottaa runsaasti lämpöä tai kipinöitä ja siten aiheuttaa tulipalovaaran. Kattotulitöihin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

YLEISET MENETTELYTAVAT

1. Johdon tulee nimittää henkilö(t), jotka ovat valtuutettuja myöntämään tulityölupia. Näitä ovat yleensä palopäällikkö, kunnossapitopäällikkö tai vastaavassa asemassa oleva henkilö. Heillä tulee olla kokemusta ja koulutusta tulitöihin liittyvistä riskeistä ja olla sopivassa asemassa varmistaa, että menettelyjä noudatetaan. Tulityöluvan myöntäjä ei saa olla sama henkilö, joka suorittaa varsinaisen tulityön.
2. Laitoksesta vastuussa olevan henkilöstön ja tulitöitä suorittavan henkilön tai yrityksen tulee varmistaa, että tulityö voidaan suorittaa turvallisesti voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti.
3. Tulityölupia ei tule myöntää pitkille ajanjaksoille. Luvan tulisi pääsääntöisesti olla voimassa vain yhden työvuoron ajan.
4. Tulityölupa tulee myöntää työn olosuhteiden huomioinnin jälkeen, kuten kaikki vaaralliset työt, jotka tapahtuvat valmistusprosessien yhteydessä tai läheisyydessä.
5. Ennen tulityöluvan allekirjoittamista luvan myöntäjän tulee tarkistaa, että kaikki vaaditut suoja-toimenpiteet on tehty. Mikäli luvan myöntäjä ei ole tyytyväinen järjestelyihin, voidaan pyytää lisätoimenpiteitä, ja kaikki lisätoimet on kirjattava lupa-anomukseen (tarkistuslistan kohta 10).
6. Tulityölupa on kirjoitettava vähintään kolmena kappaleena. Yhden kopion säilyttää tulityöluvan myöntäjä, joka voi toteuttaa pistotarkistuksia tulityöalueelle varmistaa, että vaadittuja menettelytapoja on käytetty tai että työ on saatettu loppuun ennen tulityöluvan voimassaolon päättymistä. Toinen kopio annetaan tulityön suorittamisesta vastaavalle henkilölle. Kolmas kopio toimitetaan turvallisuusosastolle tai porttivartijalle. Neljäs kopio voidaan toimittaa esimerkiksi tulityöalueesta vastaavaan ohjaamoon tai valvomoon.
7. Tulityöluvan myöntäjälle on ilmoitettava tulityön päätyttyä ja tulityön vartiointiajan umpeuduttua sekä kaikkien paloilmoin ja sammutusjärjestelmien uudelleenkytkemisen jälkeen. Hän voi tarkistaa tulityöalueen. Hän vahvistaa tulityön valmistumisen lisäämällä allekirjoituksensa omaan kopioonsa tulityöluvasta. Jos lupa myönnetään päivän lopulla, tulee järjestää valtuutetun henkilökunnan saatavuus allekirjoittamaan kopio kaikkien edellä mainittujen toimenpiteiden valmistuttua.
8. Jokaisesta allekirjoitetusta tulityöluvasta tulee säilyttää yksi kopio luvan myöntäjän toimesta tulevaa käyttöä varten.

TULITYÖTÄ KOSKEVAT VAROTOIMENPITEET

Ennen tulityön aloittamista:

- Harkitse onko tulityö mahdollista välttää. Onko tulityölle esimerkiksi vaihtoehtoisia ja turvallisempia työmenetelmiä, kuten esimerkiksi työstö- ja liitosmenetelmät. Onko kyseinen tulityön kohde mahdollista siirtää työpajalle tai ulkopuolelle turvallisesta matkan päähän?
- Jos näin ei ole, hanki laitoksen valtuuttamalta henkilöltä lupa tulityöhön. Tulityötä ei saa koskaan tehdä palavia eristämateriaaleja sisältävien rakenteiden (kuten katot ja seinät) välittömässä läheisyydessä.
- Poista kaikki työhön kuulumattomat palavat materiaalit ja syttyvät nesteet, pöly ja jättemateriaali tulityöpaikalta.
- Suojaa palavat materiaalit, joita ei voida poistaa, palavat rakenteet ja kaikki aukot, joista kipinä / tulipalo jne. voi levitä muihin tiloihin (käytä palonkestäviä pressuja tai metallisia suojia). Kiinnitä huomiota myös siihen, voiko seinän toisella puolella olla palavia materiaaleja.
- Tarkista piilossa olevat rakenteet (puurakenteet, ilmanvaihto- ja poistokanavat ja -putket jne.) ja suojaa ne tarvittaessa. Tarkista, voiko rakenteissa olla mukana palavaa eristettä sisältäviä paneelirakenteita.
- Tarkista, että kaasuhitsauspullot on varustettu takaiskuvientiileillä, kipinänsammuttimilla, käsineillä ja sulkemisavaimilla.
- Varmista, että kaksi vähintään 6 kg:n jauhesammutinta on toimintakuntoista ja saatavilla. Lisäksi paloletkuista yhden tulee olla täytetty vedellä suihkusuuttimeen asti.

Tulityön valmistumisen jälkeen:

- Tarkkaile tulityöaluetta vähintään 1 tunnin ajan tai niin kauan kuin tulityötä koskevassa luvassa on määrätty, jotta varmistetaan, ettei tulipalo pääse syttymään.
- Kaikki poiskytketyt järjestelmät (esim. automaattiset paloilmoinnit, palontorjuntajärjestelmät tms.) tulee kytkeä uudelleen.
- Varmista, että työvälineet, mukaan lukien kaasupullot, poistetaan ja että tulityöpaikka on hyvässä järjestyksessä.
- Kun tulityö on suoritettu loppuun, määrätty tulityön vartiointiaika on päättynyt ja palontorjuntajärjestelmät on kytketty takaisin toimintaan, palauta tulityölupa luvan myöntäjälle lopullista allekirjoitusta varten.

Korkean riskin alueet:

Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueilla, joissa on räjähdysvaara, joka johtuu räjähdysalttiista tai muista vaarallisista aineista, joita ei voida poistaa, tai räjähdysalttiista kaasu-, höyry- tai pölypitoisuuksista. Suljetuissa tiloissa, kuten säiliöissä tai silloissa, saa työskennellä vain, jos asianmukaiset turvatoimet on toteutettu. Näissä tapauksissa on tehtävä erityinen vaara-analyysi ennen tulityön sallimista, ja analyysin perusteella voidaan joutua noudattamaan erityisiä varotoimenpiteitä.

