

Vergunning Brandgevarijlieke Werkzaamheden



Dit formulier moet ingevuld worden voordat brandgevaarlijke werkzaamheden uitgevoerd worden buiten ruimten die daartoe ingericht zijn. Maak en bewaar drie exemplaren: één voor de partij die de vergunning uitdeeft, één om te bewaren en op verzoek te tonen op de werkplek en één om te bewaren bij de receptie/beveiliging

Bedrijfsnaam, adres:

Locatie waar de werkzaamheden plaats gaan vinden:

Bedrijfsnaam en naam van de persoon die de werkzaamheden uit gaat voeren:

Omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden:

Geldigheidsduur (maximaal één dienst):	Van	Dag:	Maand:	Jaar:	Tijd:
	Tot	Dag:	Maand:	Jaar:	Tijd:

Controlelijst:		JA
1.	De persoon die de werkzaamheden uitvoert is daartoe opgeleid en beschikt over een geldig Basis (B) VCA.	☐
2.	Een brandwacht is aanwezig tijdens het werk, pauzes, en nadat het werk is uitgevoerd voor tenminste (minimaal 1 uur).	☐
3.	Naam van de brandwacht:	☐
4.	De werkplek is veilig gemaakt.	☐
5.	Openingen in vloeren, muren en plafonds zijn afgesloten.	☐
6.	Goedgekeurde kleine blusmiddelen zijn aanwezig en makkelijk toegankelijk op de werkplek.	☐
7.	De te gebruiken gereedschappen (bijv. lasapparaat, slangen, brander) zijn beoordeeld en in goede staat.	☐
8.	Naam van persoon verantwoordelijk voor in- en uitschakelen van het brandmeldsysteem:	☐
9.	Het sprinklersysteem (indien aanwezig) is volledig operationeel.	☐
10.	Andere voorzorgsmaatregelen of beperkingen zoals bepaald na risicoanalyse:	☐

Telefoonnummer van de contactpersoon ter plaatse:

Telefoonnummer van de brandweer:

Alle van toepassing zijnde maatregelen zijn genomen en brandgevaarlijke werkzaamheden zijn hiermee toegestaan op de omschreven locatie.

(Handtekening van de persoon die de brandgevaarlijke werkzaamheden uitvoert.)

(Handtekening van de persoon belast met de goedkeuring van brandgevaarlijke werkzaamheden)

Datum:

Datum:

DIT DEEL MOET WORDEN INGEVULD NA HET AFRONDEN VAN DE HIERBOVEN VERMELDE WERKZAAMHEDEN.

De toegestane brandgevaarlijke werkzaamheden zijn afgerond ☐ De laatste controle is uitgevoerd ☐ Het automatische brandmeldsysteem is geactiveerd ☐

Brandgevaarlijke werkzaamheden gereed (datum, handtekening van de uitvoerende persoon):

(Handtekening van de persoon belast met de goedkeuring van de uitvoerende persoon):

WAT ZIJN BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN?

“Brandgevaarlijke werkzaamheden” hebben betrekking op werkzaamheden voor de bouw, installatie, montage, ontmanteling, reparatie, onderhoud en gelijkaardige activiteiten waarbij gebruik gemaakt wordt van open vuur, verhitting, lassen, snijden, solderen, en/of slijpen. Het gaat met name om werkzaamheden die open vuur gebruiken, die hoge temperaturen genereren of die vonken creëren waardoor een brand veroorzaakt kan worden. Speciale aandacht moet gegeven worden aan dakdekkerswerkzaamheden.

ALGEMENE MAATREGELN

1. De bedrijfsleiding moet een persoon aanwijzen die gemachtigd (de gemachtigde) is om brandgevaarlijke werkzaamheden te autoriseren. Deze moet opgeleid en ervaren zijn in het beoordelen van de risico's voortvloeiende uit dergelijke werkzaamheden. Dit kan de leidinggevende zijn voor veiligheid en/of onderhoud, of een vergelijkbaar persoon die kan zorgen dat de procedures worden gerespecteerd. De persoon die de vergunning uitdeelt mag nooit dezelfde zijn als de persoon die de werkzaamheden uitvoert.
2. Het personeel verantwoordelijk voor de locatie en het personeel c.q. het bedrijf dat het werk uitvoert dienen ervoor te zorgen dat de uitvoering plaats kan vinden in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet – en regelgeving.
3. De vergunning brandgevaarlijke werkzaamheden mag nooit voor langere perioden uitgegeven worden. De vergunning mag maximaal één dienst (8 uur) geldig zijn.
4. De vergunning brandgevaarlijke werkzaamheden mag pas afgegeven worden nadat de omstandigheden zorgvuldig zijn afgewogen. Inclusief alle risicovolle werkzaamheden in de nabijheid en/of de aanwezige bedrijfsprocessen.
5. Alvorens de vergunning te tekenen moet de gemachtigde controleren of alle vereiste maatregelen zijn genomen. Als de gemachtigde niet tevreden is kan deze aanvullende eisen stellen welke op de vergunning onder punt 10 van de controlelijst vermeld moeten worden.
6. Er dienen drie exemplaren van de vergunning gemaakt en bewaard te worden. Een exemplaar wordt behouden door de gemachtigde die kan besluiten de werkplek te inspecteren of controles uit te voeren om te zien of aan de voorwaarden voldaan wordt en of het werk gereed is voordat de vergunning verloopt. Een exemplaar wordt afgegeven aan de persoon die voor het werk verantwoordelijk is. Het derde exemplaar wordt afgegeven aan de leidinggevende voor veiligheid of de beveiligingsloge. Indien van toepassing kan een vierde exemplaar afgegeven worden aan de controlekamer.
7. Nadat het werk gereed is en de bewaking door de brandwacht beëindigd is (min. 1 uur) en nadat alle beveiligingsinstallaties weer in volledig geactiveerd zijn moet de gemachtigde geïnformeerd worden. Deze kan besluiten de werkplek inspecteren en moet het beëindigen van de brandgevaarlijke werkzaamheden bevestigen door de vergunning opnieuw te tekenen. Wanneer de dienst van de gemachtigde eindigt voor de dienst van de uitvoerende partij zal de gemachtigde een plaatsvervanger aan moeten wijzen zodat de procedure naar behoren afgerond kan worden.
8. Een getekend exemplaar van iedere vergunning moet door de gemachtigde bewaard worden voor controle.

VEILIGHEIDSMATREGELN BRANDGEVAARLIJKE WERKZAAMHEDEN

Voordat het werk aanvangt:

- Kijk of het werk voorkomen kan worden. Is er een veiligere methode beschikbaar zonder hittebron? Is het mogelijk om het werk buiten op veilige afstand of binnen in een laswerkplaats uit te voeren?
- Zorg voor een goede communicatie (telefoon) en het uitwisselen van de te bellen (nood)nummers.
- Brandgevaarlijke werkzaamheden moeten niet uitgevoerd worden in de nabijheid van constructies die brandbare isolatiematerialen bevatten zoals bijvoorbeeld daken en wanden. Controleer of sandwichpanelen aanwezig zijn en neem zo nodig maatregelen om deze te beschermen.
- Verwijder vooraf brandbare materialen, vloeistoffen, afval en stof uit de omgeving.
- Dek brandbare materialen, die niet verwijderd kunnen worden, af met een brandwerende plaat of (las)deken. Doe hetzelfde met openingen waardoor vonken, vuur etc. zich kunnen verspreiden.
- Denk ook aan brandbare materialen die zich mogelijk aan de andere kant van een niet brandwerende scheiding bevinden.
- Controleer op verborgen ruimten (houten constructies, ventilatiekanalen, leidingopeningen etc.) en dek deze brandwerend af.
- Zorg dat de te gebruiken gasflessen voorzien zijn van de nodige terugslagkleppen, doorstroombegrenzers, vonkenvangers etc. Isolerende handschoenen en (afsluit) sleutels moeten aanwezig zijn.
- Zorg dat in afgesloten ruimten voldoende ventilatie aanwezig is.
- Zorg dat tenminste twee goedgekeurde ABC blussers van 6 kg ieder aanwezig zijn met indien mogelijk een afgerolde brandslang in de nabijheid met geopende kraan maar gesloten ventiel.
- Zorg voor een geoevende brandwacht gedurende het werk en tijdens eventuele pauzes.

Wanneer het werk klaar is:

- Bewaak de werkplek continue tenminste 1 uur of langer. Een langere periode kan eventueel in de vergunning vastgelegd zijn! Op deze wijze kan voorkomen worden dat een brand alsnog ontstaat.
- Zorg er voor dat alle aanwezige beveiligingsinstallaties weer geactiveerd worden.
- Zorg er voor dat alle gereedschappen en andere apparatuur van de werkplek verwijderd worden en dat deze schoon en opgeruimd wordt achtergelaten.
- Nadat het werk klaar is, de afgesproken bewakingsperiode verstreken is en de beveiligingsinstallaties weer ingeschakeld zijn moet de vergunning aan de gemachtigde aangeboden worden ter aftekening.

Gebieden met een verhoogd risico:

Speciale aandacht is nodig in gebieden met een verhoogd risico zoals daar waar kans is op een explosieve atmosfeer door materialen of stoffen die niet afdoende verwijderd kunnen worden (bijv. gassen, dampen, stof). Ook werk in besloten ruimten kent een verhoogd Risico! In dergelijke gevallen moet eerst een formele gevarenanalyse uitgevoerd worden om de benodigde veiligheidsmaatregelen vast te stellen. Pas na completering van deze maatregelen mogen de brandgevaarlijke werkzaamheden uitgevoerd worden.

